

КНМ 61210061000201421798 от 01.12.2021



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003  
Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 240-67-66. E-mail: gumchsro@61mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Волгодонскому району**

Почтовый адрес: ул. Строительная, 4, Волгодонский район, Ростовская область, 347350

E-mail: 49gpn\_rnd@mail.ru

**Предписания № 72/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ: МОКРО - СОЛЕНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА,**

**ДИРЕКТОРУ ПРОКАЗОВОЙ ЕЛЕНЕ ФЕДОРОВНЕ**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца  
собственности, имущества и т.п.)

начальником ОНД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР Главного управления МЧС  
России по Ростовской области Цыганковым Михаилом Леонидовичем, дознавателем ОНД  
и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по  
Ростовской области Скакуновым Анатолием Сергеевичем

в период времени

с «15» декабря 2021 г., 09 час. 00 мин.

по «15» декабря 2021 г., 10 час. 00 мин

с «17» декабря 2021 г., 13 час. 00 мин.

по «17» декабря 2021 г., 15 час. 00 мин

«28» декабря 2021 г., 16 час. 00 мин.

по «28» декабря 2021 г., 17 час. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО  
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: МОКРО -  
СОЛЕНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, ИНН 6107005468,  
ОГРН 1026100822780, 347358, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, РАЙОН, ВОЛГОДОНСКОЙ,  
МОКРОСОЛЕННЫЙ ХУТОР, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 27,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по  
надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Проказовой Е.Ф. – директором МБОУ, Исаевой Е.П. – заведующим  
хозяйством МБОУ,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	ППР, п. 54	01.04.2022	
2.	В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, на входных дверях библиотеки, складского помещения, котельной, складского здания не указан класс зоны	ППР, п.12	01.04.2022	
3.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в организации не разработан регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты.	ППР, п. 54	01.04.2022	
4.	В учреждении не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, а также проведения противопожарного инструктажа.	ППР, п. 3	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

**во 2 квартале 2022 года**

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Начальник ОНД и ПР по Волгодонскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
майор внутренней службы Цыганков М.Л.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» декабря 2021 г.



(подпись)

С предписанием ознакомлен(а):

*Е. Проказова*

Проказова Елена Федоровна –  
директор МБОУ: Мокро-  
Соленовская ООШ

Предписание для исполнения получил (а):

*Е. Проказова*

(подпись, печать)

Проказова Елена Федоровна –  
директор МБОУ: Мокро-  
Соленовская ООШ

(должность, ФИО)

«28» 12 2021 г.